

入札募集情報

令和3年4月27日公告

工事番号	西はりま工事第1号
工事名	デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス
施工場所	相生市旭一丁目1番3号 相生消防署 外11カ所 ※別途送付の仕様書参照
施工期限	令和3年11月30日(火)
工事担当課	西はりま消防本部情報指令室
工事概要	デジタル無線基地局12カ所の自家発電機設備の定期的なメンテナンス
入札参加形態	単体
入札参加資格 (全項目に該当する者)	①登録要件 ・入札参加申込期限までに、西はりま消防組合の入札参加資格者名簿(建設工事)の工種が、電気で登録がある者
	②住所要件 なし
	③総合評定値等 ・総合評定値 <u>300点以上</u> ・完成工事高の平均が <u>0でない者</u> ※平均完成工事高は、公告日現在に有効な経営事項審査結果通知書における登録要件の工種による。 ※入札参加申込時に最新の経営事項審査結果通知書必要
	④実績要件 ・平成18年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。))又は建設業法施行規則第18条に規定する法人)が発注した自家発電機メンテナンスを元請けとして完了した実績を有する者 ※入札参加申込時に施工実績調書必要
	⑤技術者要件(複数の配置予定技術者届出可) ・①の工種の技術資格を有する適正な技術者を配置できる者 ・専任・兼務の別/専任 ※入札参加申込時に配置予定技術者調書必要
	⑥その他 ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始

	<p>の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 	
予定価格	事後公表	
最低制限価格等	<p>①最低制限価格制度の適用／有</p> <p>②算定における10%減額措置の適用／有</p> <p>※組合ホームページ「建設工事及び建設コンサル等における失格基準の算定方法について」参照</p>	
入札方法	郵便方式（事前審査型）	
入札参加申込 （郵送）	期間	<p>令和3年5月10日（月）までに必着</p> <p>〒671-1692 たつの市揖保川町正條279番地1</p> <p>西はりま消防本部総務課</p>
		<p>①申込書類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般競争入札参加申込書（工事用）（別紙1） ・施工実績調書（別紙2）及び契約書（写し）添付 ・配置予定技術者調書（別紙3） <p>②同封物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公告日現在に有効な最新の経営事項審査結果通知書 ・入札参加資格確認結果通知書及び入札書を郵送する専用封筒を送付するため、120円切手を貼りつけた角形2号の封筒1部
仕様書の配布	西はりま消防組合ホームページで公表	
入札参加資格確認結果通知書の送付	<p>令和3年5月13日（木）に郵送</p> <p>※施工場所の所在地一覧を同封</p>	
入札に関する質問	期日	上記通知書の交付から令和3年5月18日（火）16時まで
	方法	質問書（別紙4）により、西はりま消防本部総務課（Fax0791-72-6119）へFax送信（送信後に確認の電話必要）
質問に対する回答	期日	令和3年5月20日（木）
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
入札書提出方法等	<p>郵便方式（専用封筒を使用し、書留郵便にて期間内に龍野郵便局必着）</p> <p>①提出書類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札書（別紙5を糊付けした任意の別封筒に封入封かん） ・積算内訳書（様式任意） <p>②提出期限 令和3年5月25日（火）まで</p>	

入札（開札）	日時	令和3年5月26日（水）10時30分予定
	場所	西はりま消防本部3階
	その他	代表者以外が立会いする場合は、委任状及び立会者の身分証明書を持参すること。
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、令和3年5月27日（木）10時30分から西はりま消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
保証金	入札保証金 / 免除	
	契約保証金 / 契約金額の10%以上（履行保証保険も可）	
支払条件	前金払 / 無	
	部分払 / 無	
現場説明会	無	
事故補償対策	<p>受注者は、事故等の発生時に第三者又は労働者等に与える損害賠償を填補するため、建設工事保険、組立保険、土木工事保険、火災保険、労働災害総合保険、請負業者賠償責任保険等、工事の種別、施工内容等に応じた任意保険の加入に努めること。</p>	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関係法令等入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・ 別紙「入札に関する注意事項」参照 	
その他	入札執行回数 2回以内	

(別紙1)

一般競争入札参加申込書 (工事用)

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

(申込者)

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

印

下記の物件について、一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。

記

- 1 工事番号 西はりま工事第1号
- 2 工事名 デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス
- 3 その他 申込担当者氏名 _____
- 連 絡 先 _____
- F A X _____

※下記には記入しないでください。

登録の有無 有 無

実績の有無 有 無

所在地 本店 支店等 / ()

審査結果 適・否

(別紙2)

施 工 実 績 調 書		商号又 は名称	
工事名称等	工 事 名		
	発注者名		
	施工場所		
	契約金額		
	納 期	年 月 日 ~ 年 月 日	
工事概要等 (入札参加資格において、指示されたものがある場合は、特に関連事項について詳細に記入のこと。)			
特記事項 (入札参加資格において、指示されたものがある場合は、特に関連事項について詳細に記入のこと。)			

※入札参加資格に適合する工事について記入し、施工実績を証する書類（契約書又は契約履行証明書等の写し）を添付のこと。

※入札参加資格を満たす工事の概要等の内容が確認できる特記仕様書等の写しを添付のこと。

(別紙3)

配置予定技術者調書		商号又は名称	
専任の監理技術者等の氏名			
法令による国家資格名称等 (一級土木(建築)施工管理技士等)		名称 _____	
		取得年月日	年 月 日
		交付番号	第 号
工事 経 験	工 事 名 (入札参加資格に施工実績と同一工事と規定のあるものは当該工事名を、同等以上の工事と規定のあるものは、その工事名を記入)		
	従 事 役 職 名	<input type="checkbox"/> 現場代理人	<input type="checkbox"/> 主任技術者
		<input type="checkbox"/> 監理技術者	<input type="checkbox"/> ()

- ※ 入札参加資格に規定された資格について、監理技術者資格者証(両面)の写し及び国家資格の合格証明書等の写し並びに雇用関係を証明するものの写しを添付のこと。
- ※ 工事名が施工実績調書と異なる場合は、その施工実績を証する書類を添付のこと。

(別紙4)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま工事第1号 デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス

別紙5

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま工事第1号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和3年5月26日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

工事番号	西はりま工事第1号
------	-----------

入 札 書

工 事 名 デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス

施 工 場 所 相生市旭一丁目1番3号 相生消防署 外11カ所

入 札 金 額 ￥_____

上記工事については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和3年5月26日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名



委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入 札 辞 退 届

物件（業務）番号 西はりま工事第1号

物件（業務）名 デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス

上記工事（業務）について、入札参加資格の確認・指名を受けましたが、都合により辞退します。

令和 年 月 日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

入札に関する注意事項

西はりま消防組合

1 入札参加

入札参加者は、次の各号に掲げる事項に留意のうえ、関係法令、地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知遵守し信義誠実の原則を守り、住民の信頼を失うことのないよう努めなければならない。

- (1) 連合（談合）その他不正な行為を絶対行わないこと。
- (2) 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行わないこと。
- (3) 積算に当たっては、十分に調査、研究し的確な積算を行うよう心掛け、積算根拠の提出を求められても提出できるようにしておくこと。

2 入札

- (1) 入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成し、記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分注意すること。
 - ア 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入すること。
 - イ 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しない。）を記載し押印すること。
 - ウ 入札書の日付は、入札（開札）の年月日を記載すること。
 - エ 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所に押印すること。ただし、入札金額の訂正は一切認めない。
 - オ 入札書の入札金額には、消費税を含めないでください。
- (2) 入札参加者は、入札公告、入札参加資格確認結果通知書、設計図書等を熟覧のうえ、入札し、設計図書等に疑義があるときは、質問することができる。
- (3) 入札者は、入札参加の資格がない者を入札代理人とすることはできない。
- (4) 入札書を投かんした後において、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
- (5) 入札に際しては、必ず入札価格決定に係る積算内訳書（任意様式）を同封すること。
- (6) 入札書の提出は、任意の封筒の表面に（別紙5）を糊付けし ①入札書、

②積算内訳書を封入封かんし、それを当組合より送付した龍野郵便局留専用封筒に入れ、書留郵便にて提出期限までに必着させて下さい。1枚の封筒には、1件分の必要書類のみ封入すること。

3 入札の辞退（事前審査型一般競争入札・指名競争入札の場合のみ）

- (1) 入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を郵送（普通郵便可）又は直接提出すること。
- (2) 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な扱いを受けることはありません。

4 入札の取消し又は執行中止

- (1) 不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札の執行を取り消すこととする。
- (2) 天災事変等やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止する。
- (3) この場合において、入札者が損失を受けることがあっても、消防組合はその損害を補償しません。
- (4) 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
 - ア 入札書等の必要書類が同封されていない入札
 - イ 入札書に記名押印のない入札
 - ウ 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
 - エ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
 - オ 入札金額を訂正した入札
 - カ 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
 - キ 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
 - ク 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
 - ケ 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
 - コ 入札に関する条件に違反した入札

5 開札

代表者以外が立会いする場合は、委任状及び立会者の身分証明書を持参すること。

6 落札者の決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがある場合など、契約の相手方として著しく不適當であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
- (2) 事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行うので、通知を受けた者は、担当職員の指示に従うこと。
- (3) 落札者となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは当該入札者によるくじ引きで落札者を決定する。

7 予定価格の公表

落札者決定後に公表する。

8 再度の入札

- (1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
- (2) 入札の回数は、原則として2回までとし、再度の入札の結果、落札者がいないときは、入札を打ち切る。
- (3) 再度の入札に参加できる者は、1回目の入札において有効な入札をした者とし、1回目に参加しなかった者又は無効入札をした者は、参加できない。

9 契約の締結

- (1) 落札者は、落札決定の日（決定日含む。）から原則7日以内に契約を締結しなければなりません。
- (2) 落札者が、所定の期間内に契約を締結しないときは、当該落札は効力を失うので注意すること。
- (3) 落札者が、落札決定から契約締結までの間に「入札参加の資格制限」又は「指名停止」を受けたときは、契約を締結しません。

10 議会の議決を必要とする契約の締結

- (1) 予定価格 2 千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払いは、議会の議決を要するため、落札決定後仮契約を締結し、議会の議決を経た後に本契約を締結する。
- (2) 仮契約締結後、本契約を締結するまでの間に、仮契約を締結した者が「入札参加の資格制限」又は「指名停止」を受けたときは、仮契約を解除し、本契約を締結しない場合がある。なお、仮契約を解除した場合、消防組合は一切の損害賠償の責を負いません。

11 契約の確定

契約は、契約の当事者である双方の者が契約書に記名押印したときに確定することとする。

12 契約保証金

落札者は、契約を締結しようとするときは、契約金額の 10 分の 1 以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、落札者が保険会社との間に消防組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を消防組合に寄託したときは、契約保証金の一部又は全部を納めなくてもよい。

西はりま消防組合一般競争入札 Q&A

質 問	回 答
1 参加申請	
<p>参加しようとする工種の経営規模等評価結果通知書の完成工事高がない場合でも入札参加申込みがきますか。</p>	<p>参加できません。 工種の経営規模等評価結果通知書の完成工事高が入札募集情報の平均完成工事高の要件を満たすものになります。</p>
2 設計図書等	
<p>入札参加申込書類の郵送料は、全て入札参加希望者の負担となるのですか。</p>	<p>入札のために要した費用は、全て入札参加希望者の負担となります。</p>
3 配置技術者	
<p>入札参加申込みで記載した配置予定技術者は、落札後や契約後に変更できますか。</p>	<p>入札参加の際届出た配置予定技術者は、契約時に変更を認めます。契約後は、退職、死亡等極めて特別な理由がある場合を除き、変更は認めません。 なお、機械器具設置工事等において、機器等を工場製作の後、現場施工を行う場合においては、製作期間と現場施工期間の変更を認めます。</p>
<p>現在配置中の技術者は、いつの時点から新たな配置予定技術者とできますか。</p>	<p>原則として手持ち工事の工期（末日）の翌日以後（ただし、当該工事が完成し、事務手続き等のみが残っていることを、工事監督員が書面で認めた場合は、進捗状況により前後することがある。）に公表される入札公告から、当該技術者を配置予定技術者として入札参加申込みができます。</p>
4 申請書類	
<p>入札金額と積算内訳書の合計金額が異なった場合、入札は無効ですか。</p>	<p>積算内訳書は、入札金額の根拠となりますので、適正に積算ください。入札金額が積算内訳書の合計金額以下（同額も可）の場合は有効とします。</p>
<p>積算内訳書の様式指定はありますか。</p>	<p>様式に指定はありません。設計図書に従い積算した内訳書に、必ず工事番号、工事名及び商号又は名称を明記してください。</p>

デジタル無線基地局自家発電機設備メンテナンス 仕様書

1 概要

消防活動に不可欠な無線交信機能を維持するため、停電時における自家発電設備の正常運転を確保し、無線基地局の機能維持を図ることを目的とし、デジタル無線基地局に設置されている非常用自家発電設備の定期メンテナンスを実施するもの。

2 対象設備

- ・西はりま消防組合が設置するデジタル無線基地局自家発電機設備のうち、12箇所が対象。
- ・基地局の所在地一覧は、入札参加資格確認結果通知書の送付の際に同封する。

3 設備概要

発電機型式	原動機型式	始動用蓄電池型式	箇所数
株式会社東京電機 型式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH-24-12 (GS ユアサ) ×1個	9
株式会社東京電機 型式：TQGP16KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D1105 形式：立形水冷4サイクル ディーゼル	REH-40-12 (GS ユアサ) ×1個	2
株式会社やまびこ 型式：DGM250MK- PE/NH	製造者：株式会社クボタ 型番：V2403-K3A	80D26R (GS ユアサ) × 1個	1

4 作業内容

- (1) 潤滑油の交換
- (2) 冷却水の交換
- (3) 燃料フィルターの交換
- (4) 潤滑油フィルターの交換
- (5) ファン駆動用Vベルトの交換
- (6) 冷却水用等のゴムホース類の交換
- (7) 燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材の点検
- (8) サーモスタット、シール材及びサーモスタットカバーの交換
- (9) 始動用蓄電池の交換

※上記(1)～(9)の作業の他、交換作業後の試運転等により機関・制御・電気関係に異常がなく、作業前の機能が維持されているかの確認作業を確実に実施すること。

※3 基地局は(2)(6)(8)(9)のみとする。

5 作業上の留意点

- ・ 交換については純正品と同等性能のものを使用すること。
- ・ 点検時、作業内容以外の項目で交換が必要と判断した場合は、交換前に西はりま消防本部情報指令室に連絡し必要な指示を受けること。
- ・ 全てのメンテナンス等作業終了後、西はりま消防本部情報指令室宛てに作業完了報告書を提出すること。