

設計図書等に対する回答書

平成28年5月20日

工事番号 西はりま第6号
工事名 太子消防署内変電設備改修工事

1	<p>(質問内容)</p> <p>キュービクル仕様 図E-3</p> <p>単線結線図の通り製作した場合は、W2400D1600H2300となり基礎の増打が必要になります。</p> <p>図面通りのW1600D1500にすると単線結線図のトランス及びPC6×8が取付できません。</p> <p>どちらの方法になるか御指示願います。</p>
	<p>(回答内容)</p> <p>本仕様書のとおり実施できるものとするため、仕様書のとおりとします。</p>