

入札募集情報

令和5年5月24日公告

委託番号	西はりま委託第2号	
業務名	高圧空気容器再検査業務	
納入場所	相生消防署 外2署（仕様書のとおり）	
履行期限	令和6年3月31日（日）	
業務担当課	西はりま消防組合太子消防署	
業務概要	高圧空気容器再検査業務	
入札参加資格 （全項目に該当する者）	① 登録要件	公告日までに西はりま消防組合の入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録がある者
	② 住所要件	無
	③ 実績要件	無
	④ その他	<ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
予定価格	事後公表	
最低制限価格等	無	
仕様書	西はりま消防組合ホームページに掲載	
入札方法	郵便方式（一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可） ※任意の封筒表面に添付様式（別紙1）を糊付けし、入札書等を封入すること。	
入札に関する質問	期日	令和5年6月1日（木）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙4）により、西はりま消防本部総務課へFAXを送信のこと。（FAX 0791-72-6119）

		また、送信後は送信した旨の電話を必ず行うこと。 (TEL 0791-76-7119)
質問に対する回答	期日	令和5年6月5日(月)
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
入札書の提出期限 及び提出先	期限	令和5年6月12日(月) 17時必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	・入札書(別紙2)(入札金額は、消費税を含みません。) ・内訳書(任意様式)
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防本部総務課
開札の日時及び場 所	日時	令和5年6月13日(火) 9時
	場所	西はりま消防本部 3階
	その他	代理人が立会いをする場合は、委任状(別紙3)を持参ください。
落札となるべき同 額入札者が2人以 上の場合の落札決 定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人(委任状が必要)が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者(代理人)の一部又は、全員が入札会場にいない場合は、6月14日(水)9時から西はりま消防本部総務課においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者(代理人)があるときは、当該入札事務に関係のない西はりま消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
保証金	入札保証金 / 免除	
	契約保証金 / 契約金額の10%以上 ただし、契約規則第30条に該当する場合は免除。	
支払条件	前金払の有無 / 無	
支払条件	部分払の有無 / 無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・別紙5「入札に関する注意事項」参照 	

その他	<ul style="list-style-type: none">・入札執行回数 2回以内・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。・資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。
-----	---

別紙1

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま委託第2号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和5年6月13日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

(別紙2)

委託番号	西はりま委託第2号
------	-----------

入 札 書

物件(業務)名 高圧空気容器再検査業務

履 行 場 所 相生消防署 外2署 (仕様書のとおり)

入 札 金 額 ¥ (税抜)

上記物件については、西はりま消防組合契約規則(平成25年規則第31号)、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和5年6月13日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

(別紙3)

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

(別紙4)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま委託第2号 高圧空気容器再検査業務

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記載押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないで下さい。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めないで**ください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類（一般競争入札参加申込書等）を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札

- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) **入札金額を訂正**した入札
- (6) **予定価格を超える価格**でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

5 落札者の決定

事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定します。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行います。

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

令和5年度
高圧空気容器再検査業務
仕様書

西はりま消防組合

仕様書

1 総則

この仕様書は、西はりま消防組合（以下「消防組合」という。）が令和5年度に高圧空気容器再検査業務を行う仕様について定める。

2 ボンベ種類及び数量

ボンベ種類及び数量は、下表のとおりとする。

表1

番号	ボンベ種類	充填圧力/内容量	数量	単位	備考
1	FRP 複合容器	4.7L/29.4Mpa	2	本	相生消防署
2	FRP 複合容器	6.8L/29.4Mpa	4	本	相生消防署
3	FRP 複合容器	9.0L/29.4Mpa	1	本	相生消防署
4	アルミ容器	0.5L/20.7Mpa	2	本	相生消防署
5	FRP 複合容器	4.7L/29.4Mpa	3	本	たつの消防署
6	FRP 複合容器	6.8L/29.4Mpa	21	本	たつの消防署
7	アルミ容器	0.5L/20.7Mpa	2	本	たつの消防署
8	FRP 複合容器	2.0L/29.4Mpa	2	本	太子消防署
9	FRP 複合容器	6.8L/29.4Mpa	10	本	太子消防署
10	鋼製容器	8.1L/14.7Mpa	2	本	太子消防署
11	鋼製容器	12.0L/19.6Mpa	2	本	太子消防署

※各容器の総数

- ・FRP 複合容器 (2.0L×2本、4.7L×5本、6.8L×35本、9.0L×1本)
- ・アルミ容器 (0.5L×4本)
- ・鋼製容器 (8.1L×2本、12.0L×2本)

3 検査内容等

- (1) 高圧ガス保安法第 49 条及び容器保安規則第 24 条に基づく容器再検査
- (2) 空気充填

4 履行期限

令和 6 年 3 月 31 日（日）まで

※準備出来次第、消防組合と調整し順次履行すること。

5 納品場所及び数量

表 1 のとおり

6 履行条件

- (1) 保証期間は 1 年間とする。
- (2) 契約業者は点検完了後、検収を受け、消防組合から指摘がある場合は、再点検及び再調整等を行うこと。

7 注意事項

この仕様書に定めない事項については、消防組合と協議し、その指示に従うこと。