



西はりま消防組合公告第8号

一般競争入札を次のとおり公告する。

令和7年4月30日

西はりま消防組合管理者 山 本



- 1 入札する物件  
西はりま委託第1号 デジタル無線基地局自家発電設備メンテナ  
ンス

入札募集情報

令和7年4月30日公告

物件番号	西はりま委託第1号
物件名	デジタル無線基地局自家発電設備メンテナンス
納入場所	たつの市揖保川町正條 279 番地 1 本部基地局 外 5 カ所 別添「令和7年度メンテナンス対象無線基地局一覧」のとおり
納入期限	令和7年11月30日(日)まで
担当課	西はりま消防本部情報指令室
業務概要	消防活動に不可欠な無線交信機能を維持するための、定期メンテナンス作業委託
入札参加資格 (全項目に該当する者)	<p>① 登録要件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入札参加申込期間終了までに<u>令和6・7年度</u>西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者</li> </ul> <p>② 住所要件</p> <p>無</p> <p>③ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者</li> <li>地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者</li> <li>会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。</li> <li>警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。</li> </ul>
予定価格	有 / 事後公表
最低制限価格	無
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。)※ <u>持参及び普通郵便不可</u> ※任意の封筒表面に添付様式(別紙1)を糊付けし、入札書等を封入すること。 事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)
仕様書の配布	西はりま消防組合ホームページに掲載

入札に関する質問	期日	令和7年5月9日（金）正午まで
	方法	質問書（別紙2）により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）へFAX送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	令和7年5月12日（月）
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
入札書の提出	期日	令和7年5月26日（月）正午必着 （※提出期日までに入札書が届かない場合は、無効とします。）
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札書 ※入札金額は、<u>消費税を含みません。</u> 任意の封筒に封入封かんのこと。</li> <li>・内訳書（任意様式） ※<u>作業内容の内訳が分かるよう記載すること。</u></li> </ul>
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條 279 番地 1 西はりま消防本部 総務課
開札	日時	令和7年5月27日（火）午前10時00分
	場所	西はりま消防本部3階
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は、全員が入札会場にいない場合は、5月28日（水）午前10時から西はりま消防本部総務課においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない西はりま消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
保証金	入札保証金	／ 免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上 ただし、契約規則第30条に該当する場合は免除
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無

<p>注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。</li> <li>・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。</li> <li>・ 別紙3「入札に関する注意事項」参照</li> </ul>
<p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札執行回数 2回以内</li> <li>・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。</li> <li>・ 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</li> </ul>

物件（業務）番号	西はりま委託第1号
----------	-----------

## 入 札 書

物 件（業務）名 デジタル無線基地局自家発電設備メンテナンス

納 入 場 所 たつの市揖保川町正條279番地1  
西はりま消防本部 本部基地局 外5カ所

入 札 金 額 ¥ (税抜き)

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和7年5月27日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

Ⓜ

別紙1

## 入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま委託第1号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和7年5月27日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

※簡易書留で郵送すること。

## 質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

### 【質問】

件名	西はりま委託第1号 デジタル無線基地局自家発電設備メンテナンス

# 委任状

私は、\_\_\_\_\_を代理人と定め下記の  
権限を委任します。

記

\_\_\_\_\_の  
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合  
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印



## 入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

### 1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

### 2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記載押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないで下さい。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税**を含めないでください。

### 3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、一般書留郵便及び簡易書留郵便で提出してください。  
**持参及び普通郵便は受付できません。**
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

#### 4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札の場合のみ）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

#### 5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

#### 6 落札者の決定

事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定します。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行います。

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

# デジタル無線基地局自家発電設備メンテナンス 仕様書

## 1 概要

消防活動に不可欠な無線交信機能を維持するため、停電時における自家発電設備の正常運転を確保し、無線基地局の機能維持を図ることを目的とし、デジタル無線基地局に設置されている非常用自家発電設備の定期メンテナンスを実施するもの

## 2 対象設備

西はりま消防組合が設置するデジタル無線基地局自家発電設備のうち、本部基地局、相生基地局、矢野基地局、波賀基地局、引原基地局及び千種基地局に設置された自家発電設備

## 3 作業内容

- (1) 潤滑油の交換
- (2) 冷却水の交換
- (3) 燃料フィルターの交換
- (4) 潤滑油フィルターの交換
- (5) ファン駆動用Vベルトの交換
- (6) 冷却水用等のゴムホース類の交換
- (7) 燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材の点検
- (8) 始動用蓄電池の交換
- (9) サーモスタット、シール材及びサーモスタットカバーの交換
- (10) ウォーターポンプの交換

※上記(1)～(10)の作業の他、交換作業後の試運転等により機関・制御・電気関係に異常がなく、作業前の機能が維持されているかの確認作業を確実に実施すること。

## 4 作業上の留意点

- ・ 交換部品については純正品とする。(同等性能可)
- ・ 点検時、作業内容以外の項目で交換が必要と判断した場合は、交換前に西はりま消防本部情報指令室(電話 0791-76-7300)に連絡し必要な指示を受けること。
- ・ 全てのメンテナンス作業終了後、西はりま消防本部情報指令室宛てに作業完了報告書を提出すること。

## 令和7年度 メンテナンス対象無線基地局一覧

## ◎メンテナンス対象無線基地局

番号	基地局名	所在地	設置場所	発電機型式	原動機形式	始動用蓄電池型式
1	ほんぶ 本部基地局	たつの市揖保川町正條279-1	たつの市揖保川総合支所北側駐車場	株式会社東京電機 型式：TMGP200KEM	製造者：三菱ふそうトラック・バス株式会社製 名称：6D24-T 形式：直列縦置水冷4サイクル	REH70-12 (G2S17サ) × 2個
2	あいおい 相生基地局	相生市旭1丁目1-3	相生消防署	株式会社東京電機 型式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH24-12 (G2S17サ) × 1個
3	やの 矢野基地局	相生市矢野町真広136	相生市消防団第13分団車庫	株式会社東京電機 型式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH24-12 (GS17サ) × 1個
4	はが 波賀基地局	宍粟市波賀町上野164-6	宍粟市波賀町 波賀文化創造センター敷地内	株式会社東京電機 形式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH24-12 (GS17サ) × 1個
5	ひきはら 引原基地局	宍粟市波賀町引原328-44	音水湖カヌークラブハウス敷地内	株式会社東京電機 形式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH24-12 (GS17サ) × 1個
6	ちくさ 千種基地局	宍粟市千種町岩野辺字猪谷2031-2	宍粟消防署千種出張所	株式会社東京電機 形式：TQGP12KA	製造者：株式会社クボタ 名称：D722 形式：立型水冷4サイクル	REH24-12 (GS17サ) × 1個

## ◎作業内容

- 1 潤滑油の交換
- 2 冷却水の交換
- 3 燃料フィルターの交換
- 4 潤滑油フィルターの交換
- 5 ファン駆動用Vベルトの交換
- 6 冷却水用等のゴムホース類の交換
- 7 燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材の点検
- 8 始動用蓄電池の交換
- 9 サーモスタット、シール材及びサーモスタットカバーの交換
- 10 ウォーターポンプの交換